

**TESTĒŠANAS PĀRSKATS**  
**Nr.PV-2021-P-158948.01**



**Pasūtītājs/maksātājs:**

Veselības inspekcija, reģistrācijas Nr.: 90002448818, adrese: Rīga, Klijānu iela 7, LV-1012, tālrunis: 67819685  
Pārstāvis: Svetlana Martinova, higiēnas ārste

**Pasūtītāja struktūrvienība:**

Kurzemes kontroles nodaļa, Adrese: Pilsētas laukums 2, Kuldīga, e-pasts: kurzeme@vi.gov.lv;vide@vi.gov.lv, tālrunis: 63323799

**Paraugi pieņemti BIOR:**

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 63237617, e-pasts: talsi@bior.lv, 12.04.2021 (pavadraksta Nr: TL-2021-P-158948)

**Pasūtījuma veids:**

Veselības ministrijas valsts uzraudzības programmas. Veselības inspekcijas valsts uzraudzības programmas. Dzeramā ūdens monitorings

**Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un  
nepieciešamā papildinformācija**

**P-158948/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS**

A-K-DŪ-21-97 - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

**Nosaukums un apraksts:**

Dzeramais ūdens sterilā maisīnā.  
Apjoms: 0,5 l;

**Parauga īpašnieks:**

Veselības inspekcija (90002448818); Uzņēmuma objekts: Kurzemes kontroles nodaļa  
Papildinformācija: Testēšanas pieteikums Nr.AG 36, 12.04.2021. Paraugs transportēts izotermiskajā somā ar aukstuma elementiem.

**Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)**

Parauga ņēmējs: Svetlana Martinova amats: Kurzemes kontroles nodaļas higiēnas ārste;  
Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS ISO 5667-8:2007  
Parauga ņemšanas vieta: Mērsraga vidusskolas virtuves krāns, Skolas iela 8, Mērsragas, Mērsraga pagasts  
Parauga ņemšanas datums, laiks: 12.04.2021 13:30

Paraugi pieņemti Rīgā, Leļupes ielā 3: 13.04.2021 plkst. 18:50  
Testēšana uzsākta:13.04.2021.Testēšana pabeigta:15.04.2021.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Koliformu un <i>Escherichia coli</i> skaits	LVS EN ISO 9308-1:2014+A1:2017	0 KVV/100ml
- <i>Escherichia coli</i> skaits		0 KVV/100ml
- Koliformu skaits		0 KVV/100ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	0 KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Silvija Hudožilova (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 15.04.2021

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Alla Cibrovka (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas Mikrobioloģijas grupas vadītāja)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.